



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА

Ленина пр., д. 73, Томск, 634050, тел.: (3822) 52-68-69, факс: (3822) 52-68-60, e-mail: mail@admin.tomsk.ru

ОКПО 36306677, ИНН/КПП 7017004461/701701001

13.09.2013 № Кол-3900
на № Кол-4320 от 22.08.2013
на № Кол-3900 от 26.09.2013

Г.И. Паршаеву
ул. Старо-Деповская,
Г. Томск, 634059
(Для информирования остальных жителей)

О нарушении параметров горячего водоснабжения

Уважаемый Геннадий Иванович!

На коллективное обращение в администрацию Томской области по вопросу низкого качества горячего водоснабжения в жилом доме по адресу: ул. Старо-Деповская, 1, сообщаем следующее.

Сотрудники администрации Октябрьского района г. Томска совместно с управляющим ТСЖ «Стародеповское» Журковым М.Ю. провели рабочую встречу по указанной Вами проблеме. Из представленных документов, а также из беседы с Журковым М.Ю., следует, что причиной низких параметров горячей воды, в летний период времени, являлись низкие параметры горячей воды на вводе в дом. Факт предоставления ресурсоснабжающей организацией услуги ненадлежащего качества зафиксирован в актах обследования, которые составлены представителями ОАО «ТГК-11».

Таким образом, ОАО «ТГК-11» обязуется осуществить перерасчет за услугу горячего водоснабжения за июнь, июль 2013 года.

Дополнительно информируем Вас, что в период с 09.09.2013 по 20.09.2013 в жилом доме по ул. Старо-Деповская, 1, сотрудниками СП «Тепловая инспекция и энергоаудит», будет проведено обследование системы ГВС и теплоснабжения по выявлению неисправностей и нарушений, приводящих к нестабильной работе указанных систем.



Е.В. Паршуту